

Отчёт об исполнении предписаний

Предписания, с указанием даты проверки			Выявленные нарушения	Отчёт
Название контролирующего органа	Дата вынесения предписания	Предмет проверки		
1. Управление Роспотребнадзора по Самарской области	02.02.2017г.	Плановая проверка выполнения предписания от 02.02.2017г. № 05/20	1. Жилые комнаты (спальни) обеспечить прикроватными ковриками	выполнен
			2. Чистку осветительных приборов проводить по мере загрязнения	выполнен
			3. В медицинском блоке уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) хранить в шкафу отдельно от уборочного инвентаря для уборки других помещений медицинского назначения	выполнен
			4. Мягкую мебель с покрытием, не допускающим уборку влажным способом обеспечить съёмными чехлами	выполнен
			5. Обеспечить ежедневную обработку спортивного инвентаря (матов) мыльно-содовым раствором	выполнен
			6. Обеспечить сопровождение пищевых продуктов документами с указанием условий хранения продукции	выполнен

2. Управление Роспотребнадзора по Самарской области	02.02.2017	Плановая проверка выполнения предписания от 02.02.2017г. № 05/20.1	1. Помещение для хранения уборочного инвентаря оборудовать поддоном и подводкой к нему горячей и холодной воды со смесителем 2. Количество обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классах привести в соответствие с требованиями	выполнен
3. ОНДиПР г.о. Самара УНДиПР ГУ МЧС России по Самарской области	31.01.2017	Плановая проверка выполнения предписания от 31.01.2017г. № 32/1/1	1. Пульт управления автоматической системой пожарной сигнализации расположен в общем коридоре (имеет свободный доступ). 2. В тамбуре центрального входа в здание школы у марша лестницы ведущего непосредственно на улицу, отсутствует площадка размерами 1 метра. 3. В дверном проеме кабинета № 108 ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,64 метра. 4. В помещении актового зала, горизонтальный путь эвакуации ведущий к эвакуационному выходу составляет 0,7 м. при числе посадочных мест более 50 человек. 5. В дверном проеме кабинета № 101 ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,62 метра. 6. В дверном проеме тамбура кабинетов № 102, 103 ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,66 метра.	выполнен выполнен выполнен выполнен выполнен

			7. Ширина марша лестниц составляет менее 1,35 метра, фактическая 1 метр.	выполнен
			8. В подвальном помещении размещены хозяйственные помещения, мастерские выход из которого не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток здания.	выполнен
			9. Высота горизонтальных участков подвального помещения, пути эвакуации ведущих в помещения гардероба, в свету менее 2 м. (фактически от 1,5 м.).	выполнен
			10. В подвальном помещении отверстия в перекрытиях и стенах заделаны горючим материалом (монтажной пеной).	выполнен
			11. Под лестничным маршем подвального этажа размещены горючие материалы (хозяйственный инвентарь и т.п.).	выполнен
			12. В помещениях подвальной части здания, не имеющих естественного освещения, отсутствуют не менее 2-х окон шириной 0,9 м. и высотой 1,2 м. с приемками или система дымоудаления (окна приемков заделаны).	выполнен
			13. Ступени лестничного марша правой лестничной клетки, ведущей с 1-го этажа непосредственно на улицу, имеют разную высоту (6, 20, 16 см.)	выполнен
			14. В правой лестничной клетке у выхода непосредственно на улицу,	выполнен

			<p>(кухни) составляет менее 1 метра, фактически от 63 см.</p> <p>23. Срок эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения истек в сентябре 2015 года.</p> <p>24. На 2 этаже в коридоре левого крыла здания, звуковой оповещатель СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм. от потолка (фактически на половину расположен под подвесным потолком).</p> <p>25. Двери открывающиеся и коридоров 2-го этажа в лестничные клетки уменьшают расчетную ширину лестничной площадки и марша.</p> <p>26. В дверном проеме лестничной клетки у кабинетов № 206, 226 высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,85 метра.</p> <p>27. План эвакуации 3-го этажа не соответствует объемно планировочному решению помещений.</p> <p>28. Спальные помещения мальчиков отделены от коридоров путей эвакуации перегородками из гипсокартонных листов.</p> <p>29. Не обеспечено наличие на дверях помещения электро- щитовой обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в</p>	<p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p>
--	--	--	---	---

			<p>соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>30. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (библиотека, склады, кладовые и т.п.) в самой школе обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>31. Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (заполнения между противопожарными дверьми и дверным проемом (пена)), которая должна храниться на объекте.</p> <p>32. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>33. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p>
--	--	--	---	---

			<p>34. В подвальном помещении коридора вместе расположения гардероба отсутствует системами вытяжной противодымной вентиляции для удаление продуктов горения при пожаре.</p> <p>35. В коридоре 2-го этажа без естественного проветривания отсутствует системами вытяжной противодымной вентиляции для удаление продуктов горения при пожаре.</p> <p>36. Из части коридора 3-го этажа (спальные помещения девочек) при нахождении на этаже более 10 чел. (фактически 31 койко - место с выходом из коридора в лестничную клетку) отсутствует 2-й эвакуационный выход.</p>	<p>выполнен</p> <p>выполнен</p> <p>выполнен</p>
--	--	--	---	---