

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования.

Предписания, с указанием даты проверки			Выявленные нарушения	Сроки устранения нарушений
Название контролирующего органа	Дата вынесения предписания	Предмет проверки		
1.РОСТЕХНАДЗОР	14.09.2018	Плановая проверка выполнения предписания от 14.09.2018 № 09-522-09-18-457-П	1.Нарушены сроки пересмотра однолинейных схем электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования	19.10.2018
			2. На рабочих местах должны быть аптечки или сумки первой помощи с наборами медикаментов. Запас медикаментов ус учетом сроков годности должен постоянно возобновляться	19.10.2018
			3. Отсутствие распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	19.10.2018
			4. Руководитель Потребителя должен обеспечить каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	19.10.2018
			5.Отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок	19.10.2018

			6. Отсутствует проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок	19.10.2018
			7. Не обеспечено в организации наличие запирающих устройств в РУ	19.10.2018
			8. Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений выключателей (Подвал, столовой)	19.10.2018
			9. Не выполнено в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ	19.10.2018
			10. Отсутствуют надписи, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов	19.10.2018
			11. Перечень работ в электроустановках выполняемых в порядке текущей эксплуатации не разработан	19.10.2018
			12. На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	19.10.2018
			13. В организации не определен перечень лиц оперативного или оперативно-ремонтного персонала ответственных за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической	19.10.2018



			организацию не указываются: - дата рождения; - наименование принимающей организации.	
--	--	--	--	--