

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования

Проверяющая организация (МЧС, Роспотребнадзор и т.д.)	Тема направления проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания: выявленные нарушения, с указанием органа контроля, № и даты предписания	Дата проведения мероприятия по контролю за устранением ранее выявленных нарушений (срок устранения нарушения)
Роспотребнадзор	плановая	19.02.2021	<p>1.СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>-п.2.4.6.2.Вся посуда для приготовления блюд должна, выполнена из нержавеющей стали; обеспечить покрытия из дерева твердых лиственных пород стола для работы с тестом в соответствии с требованиями п.2.4.6.2.</p> <p>- п.3.5.15.В компьютерном классе должно быть предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться с боку от экрана компьютера, ноутбука, планшета) согласно п.3.5.15.</p>	01.08.2021
Главное управление МЧС России по Самарской области	плановая	26.02.2021	<p>1.Не установлены световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара над эвакуационными выходами с коридора 3-го этажа здания и из помещения актового зала.</p> <p>2. В защищаемых помещениях (коридор 2-го этажа) установлено менее двух дымовых пожарных извещателей.</p> <p>3.Имеются участки параллельной прокладке кабелей системы пожарной автоматики с напряжением до 60 В с силовым кабелем на</p>	<p>01.08.2021</p> <p>01.08.2021</p> <p>01.08.2021</p>

			<p>расстоянии не менее 0,5 м. по факту 30 см. (помещение 1-го этажа №105 (сенсорная)).</p> <p>4. Максимальное расстояние между извещателями в помещениях коридора 3-го этажей, превышает максимальную величину и составляет 10,5м.</p>	01.08.2021
--	--	--	--	------------